
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

Commission restreinte du 14/11/22

CLASSEMENT DES ECLAIRAGES

CHEVREUSE – STADE OMNISPORTS N°1 - 781600101

L'éclairage de cette installation sportive était classé en niveau E7 jusqu'au 17/07/2017. Contrôle de l'éclairage effectué par M. LEDUC, membre de la C.R.T.I.S., le 20/10/2022.

La C.R.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en niveau E6 signée par le propriétaire le 29/09/2022.

Au regard des éléments transmis :

- Eclairage moyen horizontal : 229 Lux.
- Rapport Emini/Emaxi : 0.42. - Facteur d'uniformité : 0.60.

La C.R.T.I.S propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu'au 02/11/2024