
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

Commission restreinte du 31 octobre 2022

CLASSEMENT DES ECLAIRAGES

TRAPPES – STADE YOURI GAGARINE – NNI 786210301

L'éclairage de cette installation sportive était classé en niveau E7 jusqu'au 27/08/2021. Contrôle de l'éclairage effectué par M. LEDUC, membre de la C.D.T.I.S. du District des Yvelines, le 25/10/2022.

La C.R.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en niveau E6 signée par le propriétaire le 24/10/2022.

Au regard des éléments transmis :

- Eclairage moyen horizontal : 120 Lux
- Rapport Emini/Emaxi : 0.40.
- Facteur d'uniformité : 0.69.

La C.R.T.I.S propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu'au 25/10/202