
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

Commission restreinte du 16/12/2024
EXTRAIT DU PV DE LIGUE

CLASSEMENT DES INSTALLATIONS

CONFIRMATION DE CLASSEMENT

MAULE - STADE DU RADET 2 - NNI 783800102

Reprise de dossier suite à la décision de la C.R.T.I.S. du 02/04/2024 ayant mis en avant des non-conformités majeures empêchant le classement de cette installation. Suite à la visite de la C.D.T.I.S. du District des Yvelines le 27/09/2024, ayant constaté la levée des non-conformités majeures, **la Commission propose un classement de cette installation en Niveau T6 PN jusqu'au 19/11/2034, sous réserve de réception d'une attestation administrative de capacité avant le 19/05/2025.**

CHANGEMENT DE NIVEAU DE CLASSEMENT

TRAPPES - STADE ROBERT GRAVAUD 1 - NNI 786210201

Cette installation sportive est classée en niveau T4 PN jusqu'au 25/10/2026. Installation visitée par M. LEDUC, membre de la C.D.T.I.S. du District des Yvelines, le 15/11/2024 suite à l'installation d'une moquette synthétique. La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en niveau T5 SYN du 15/11/2024 et des documents transmis et en possession de la Commission :

- Attestation Administrative de Capacité
- Plan de situation
- Plan des vestiaires
- Rapport de visite
- Plan de l'aire de jeu

La Commission constate l'absence des tests insitu.

Au regard de l'élément transmis, la C.R.T.I.S. propose un classement de cette installation en Niveau T6 SYN jusqu'au 19/05/2025 et demande à la Mairie de lui transmettre les tests insitu pour prononcer le classement définitif de l'installation.

CROISSY SUR SEINE - PARC DES SPORTS 1 - NNI 781900101

Cette installation sportive était classée en niveau T4 PN jusqu'au 16/03/2024. Installation visitée par M. DJELLAL, membre de la C.R.T.I.S., le 19/11/2024.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en niveau T4 PN du 24/01/2024 et des documents transmis et en possession de la Commission :

Rapport de visite

-AOP

- Plan de l'aire de jeu

- Plan de masse

-Plan des vestiaires

Au regard de l'élément transmis, la C.R.T.I.S. propose un classement de cette installation en Niveau T5 PN jusqu'au 26/05/2025 dans l'attente de la levée des non-conformités suivantes :

- Préciser par une attestation la capacité spectateurs de cette installation

Mettre en place les dispositions de protection au droit de la fosse réception sable telles que prévues au 3.6 du Règlement des terrains et installations

AVIS PREALABLE

MONTESSON - STADE DES PETITS CHÊNES 2 - NNI 784180101

Cette installation sportive est classée T5 PN jusqu'au 04/09/2028.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande d'avis préalable pour un projet d'arrosage intégré ainsi que des documents transmis :

- Demande d'avis préalable signé
- note de présentation
- Estimation consommation
- Attestation de conception
- Plan du projet

Au regard des éléments transmis et des précisions apportées ci-dessus, la Commission émet un avis préalable favorable pour un niveau de classement T5 PN.

La Commission attire l'attention sur le fait que les tampons et couvercle situé dans la zone de sécurité (2, m50) seront recouverts de gazon synthétique pur collé.

CLASSEMENT ECLAIRAGE

CONFIRMATION DE CLASSEMENT

VOISINS LE BRETONNEUX - PARC DES SPORTS DU GRAND PRÉ 1 - NNI 786880101

L'éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu'au 05/04/2024. Contrôle de l'éclairage effectué par M. LEDUC, membre de la C.D.T.I.S du District des Yvelines., le 18/11/2024. La C.R.T.I.S prend connaissance de la demande de classement en niveau E5 signée par le propriétaire le 02/05/2024.

Au regard des éléments transmis :

- Type de sources : LED
- Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 156 Lux (200 lux mini à maintenir pour un E5)
- U1h (EhMin/EhMax) : 0.56
- U2h Uniformité (EhMin/EhMoy) : 0.74

La C.R.T.I.S propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu'au 19/11/2028

POISSY - COMPLEXE SPORTIF MARCEL CERDAN 4 - NNI 784980304

Reprise de dossier

La CRTIS favorable pour un changement de classement au niveau E7 jusqu'au 19/11/2026, suite à un mauvais réglage des projecteurs.

La C.R.T.I.S propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E7 jusqu'au 19/11/2026

CHANGEMENT DE CLASSEMENT

POISSY - COMPLEXE SPORTIF MARCEL CERDAN 3 - NNI 784980303

Reprise de dossier

La C.R.T.I.S propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E7 jusqu'au 19/11/2026.