
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

Commission restreinte du 18/11/2024
EXTRAIT DU PV DE LIGUE

CLASSEMENT DES INSTALLATIONS

CONFIRMATION DE CLASSEMENT

TRAPPES – Gymnase Youri GAGARINE – NNI 786219901

Cette installation sportive n'avait jamais été classé.

Installation visitée par M. LEDUC, membre de la C.D.T.I.S., le 31/10/2024.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 3 du 28/10/2024 et des documents transmis et en possession de la Commission :

Plan de masse, du terrain et des vestiaires

Arrêté d'Ouverture au Public

Rapport de visite

Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. propose un classement en Niveau Futsal 3 jusqu'au 12/11/2034.

CLASSEMENT ECLAIRAGE

ELANCOURT – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 782080301

L'éclairage de cette installation était classé E6 jusqu'au 25/08/2024.

Contrôle de l'éclairage effectué par M. LEDUC, membre de la C.D.T.I.S. du District des Yvelines, le 06/11/2024.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en niveau E6 signée par le propriétaire le 24/10/2024.

Au regard des éléments transmis :

- Type de sources : LED

- Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 168 lux

- U1h (EhMin/EhMax) : 0.48

- U2h Uniformité (EhMin/EhMoy) : 0.67

La C.R.T.I.S. propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu'au 12/11/2028.